Integrazione della stazione di ricarica Elexon

- Integrazione della stazione di ricarica Elexon AC43 nel portale Eponet

Integrazione della stazione di ricarica Elexon AC43 nel portale Eponet

Queste istruzioni costituiscono il passaggio 3 per l'attivazione di una stazione di ricarica Autel AC nel portale Eponet.

Il passaggio 1 è disponibile al seguente link: Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica

Elexon_43kW_AC-306797712 2.jpeg

> La password e il nome utente non devono essere modificati, poiché in caso di smarrimento non sarà più possibile effettuare il login.

Configurare la stazione di ricarica tramite l'interfaccia web

Inserisci l'indirizzo IP della stazione di ricarica nella barra degli indirizzi del browser.
Ora puoi effettuare il login alla stazione di ricarica.

> Accesso standard:
> nome utente: root
> password: admin

Si aprirà la seguente finestra, nella quale è possibile impostare tutto come mostrato nell'immagine.

Bildschirmfoto 2025-10-31 um 09.26.23.png

Collegamento OCPP: ws://ocpp.eponet.io/1.6J/2541/"numero di serie"

>

Il numero di serie si trova sulla stazione di ricarica o può essere consultato nella sezione "Utente" dell'interfaccia web.

Lista di controllo:

- Software controllato / aggiornato all'ultima versione?
- Internet configurato / online?
- Server OCPP: collegamento Eponet selezionato e stazione di ricarica online sul portale Eponet?

Assicurarsi che la configurazione sia impostata correttamente. Si prega di notare che Eponet non è responsabile se la stazione di ricarica è configurata in modo errato e, ad esempio, è consentita la ricarica offline, impedendo così una corretta fatturazione sul portale Eponet.

Proseguire ora con il passaggio 4.